

Zertifikat Certificate



Zertifikat Nr. Certificate No.
R 9815405

Blatt Page
01

Ihr Zeichen Client Reference
Herr Hansmann

Unser Zeichen Our Reference
00064-HD E2013804E01

Ausstellungsdatum Date of Issue
06.02.2001 (day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber License Holder
DomoTec RWA e.K.
Kasseler Str. 34
33649 Bielefeld

Fertigungsstätte Manufacturing Plant
DomoTec RWA e.K.
Kasseler Str. 34
33649 Bielefeld

Prüfzeichen Test Mark

Geprüft nach Tested acc. to

EN 60730-1:1995+A11+A12+A1
EN 60730-1/A2+A13+A14+A15+A16



Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

GEFAHRENMELDEANLAGE Rauchabzugszentrale

Bezeichnung: Scala Mini 2 A , Scala Kompakt 4 A

5

Zum Einsatz in Treppenraum-Rauchabzugsanlagen.
Nicht im Geltungsbereich DIN 18232

Nennspannung : 230 V AC , 50 Hz
Betriebsspannung: 24 V DC , 2 A bzw. 4 A
Schutzklasse : I

Ersetzt bisherige Zertifikate TÜV Berlin-Brandenburg
Nr. 105 Blatt 1 vom 05.05.1997 und R 9815405 Blatt 01
vom 11.11.1999!

5

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product
fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.



Dipl.-Ing. Tetenz

TÜV Rheinland Product Safety GmbH, Am Grauen Stein, D-51105 Köln

Tel.: (+49/221) 8 06 - 13 71 e-mail: Althoff@de.tuv.com
Fax: (+49/221) 8 06 - 39 35 http://www.tuv.com/safety